



# RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium  
Report issued by an Accredited Laboratory

Denna rapport får endast återges i sin helhet,  
om inte utfärdande laboratorium i förväg  
skriftligen godkänt annat.

Beställare:  
SAM LARSSON  
ÅLEGÅRD SGATAN 192  
43150 MÖLNDAL

## Radonmätning med spårfilm, av inomhusluft. Långtidsmätning.

### Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning: TAGGTICKAN \*42  
Fastighetsägare: SAM LARSSON  
Mätplatsadress: ÅLEGÅRD SGATAN 192, 43150 MÖLNDAL  
Hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare:

### Lägenhetsnummer:

Typ av hus: Radhus Byggnadsår: 1984  
Ventilation: Mekanisk från luft Material: Ingen blåbetong  
Husgrundstyp: Platta på mark

	Reg.nr	Placering	Våningsplan	Radon Bq/m <sup>3</sup>	Mätosäkerhet	Starttid för mätning	Stopptid för mätning
Mät dosa	J66103	Sovrum	Plan 1	<60		2007-11-20	2008-01-31
Mät dosa	J66216	Arbetsrum/Kontor	Plan 1	<60		2007-11-20	2008-01-31

ÅRSMEDELVÄRDE: **60** Bq/m<sup>3</sup> Var god vänd för att se förklaring


Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor  $k=2$ , vilket motsvarar en konfidentnivå på ca 95%.  
Mätningen har utförts enligt Statens strålskyddsinstitutets Metodbeskrivningar 2005:1 för bostäder och i 2004:01 för arbetsplatser.

Placeringen och mätninghar följt Independia Controls anvisningar har intygats av:

SAM LARSSON

Analys har upprättats av:

Göteborg 2008-02-20

  
Anders Diebitsch, Independia  
Control AB